

OŚWIADCZENIE

My, **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

oświadczamy, że produkt: kłapa rewizyjna z zawieszoną składaną drabiną występująca w ofercie firmy FAKRO pod nazwą handlową **schody strychowe nożycowe ognioodporne LSF** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975:2007**, wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) oraz posiadają klasę odporności ogniowej (wg PN-EN 13501-2+A1:2010) – **EI₂ 60**.

Numer raportu z badań:

1. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej kłapy rewizyjnej z zawieszoną składaną drabiną – praca ITB nr 2131/12/Z00NP. Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z dnia 27.09.2012 r.
2. Raport nr Pr-06-2.073 z badania odporności ogniowej – badania wykonane przez PAVUS. a.s. Laboratorium Badań Ogniowych Veseli nad Luznici 2006 r.
3. Świadectwo Badań Laboratorium LOW ITB: LOW-146.5/2008, LOW-146.6/2008, – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski – 13 stycznia 2009 r.

Nowy Sącz, 12.11.2012 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.**
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

-3-


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości